

# FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

Utgiven i Helsingfors den 12 november 2018

---

**855/2018**

## **Statsrådets förordning**

**om ändring av 3 § i och bilaga II till statsrådets förordning om säkerhet vid hantering av naturgas**

I enlighet med statsrådets beslut  
*upphävs* i statsrådets förordning om säkerhet vid hantering av naturgas (551/2009) punkt 8.4 i bilaga II, samt  
*ändras* 3 § och punkt 8.1 i bilaga II som följer:

3 §

### *Förhållande till annan lagstiftning*

Bestämmelser om konstruktionskraven för och påvisandet av överensstämmelse med kraven i fråga om driftsrörssystem för naturgas och rörssystem vid tankstationer för naturgas samt anordningar och aggregat i anslutning till dessa finns i lagen om tryckbärande anordningar (1144/2016).

Bestämmelser om sådana förbrukningsapparater för gas som inte är avsedda för industriellt bruk och om utrustning i anslutning till gasanordningar finns i gasanordningslagen (502/2018).

Bestämmelser om gasinstallationer finns i statsrådets förordning om godkännande av rörelser för installation och service av naturgas-, flytgas- och oljeeldningsaggregat samt för besiktning av underjordiska oljecisterner (558/2012).

---

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2018.

Helsingfors den 8 november 2018

Arbetsminister Jari Lindström

Ledande sakkunnig Harri Roudasmaa

**Bilaga II Tekniska krav för distributions- och driftsrörssystem för naturgas**

8 Gasanordningar och gasbrännare samt fogandet av dem till rörsystemet

8.1 Krav för gasanordningar

I en gasanordning ska ett flamkontrolldon finnas, utom om en annan kontinuerlig antändningskälla i objektet eller en kontinuerlig processtemperatur ovanför gasens antändningsgräns säkerställer att gasen brinner utan störningar.

Med en gasanordning ska följa installations-, användnings- och serviceanvisningar.